

EC type examination certificate

EG-Baumusterprüfbescheinigung

CE-0085BS0088

Product Identification No.
Produkt-Identnummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	EC Gas Appliances Directive (2009/142/EC) <i>EG-Gasgeräterichtlinie (2009/142/EG)</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Distributor <i>Vertreiber</i>	SIT la precisa S.p.A. Viale dell'Industria, 31/33, I-35129 Padova
Product Category <i>Produktart</i>	accessories for gas appliances/pressure equipment: Burner control (4130)
Product Description <i>Produktbezeichnung</i>	Burner control for use on gas burners with or without fan, optionally configurable by software
Model <i>Modell</i>	0.579. ...DBC; 0.580.135...
Countries of Destination <i>Bestimmungsländer</i>	European Union, CH, NO, TR
Test Reports <i>Prüfberichte</i>	supplement test: GA402013B8 from 05.09.2013 (TRG) supplement test: GA402013E7 from 05.09.2013 (TRG)
Test Basis <i>Prüfgrundlagen</i>	EU/2009/142/EG (30.11.2009) DIN EN 298 (01.01.2004) DIN EN 13611 (01.02.2008)

File Number 12-0742-GER
Aktenzeichen

26.09.2013 Rie A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to EN 45011:1998 and notified by the government of the Federal Republic of Germany for certification of gas appliances under EC Directive 2009/142/EC.

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN 45011:1998 akkreditierte und von der Deutschen Bundesregierung benannte Stelle für die Zertifizierung von Gasgeräten gemäß EG-Richtlinie 2009/142/EG.



DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Electrical Data
Elektrische Daten 220...240 V AC, 50/60 Hz
24 V DC

Type <i>Typ</i>	Technical Data <i>Technische Daten</i>	Remarks <i>Bemerkungen</i>
579 DBC; 0.579.602 DBC; 0.579.604 DBC	identification code: B M/T C/R L/V X N safety time: 0...25,5 / 0...255 s ambient temperature range: -20...+60 °C	The identification code and the safety time are depending of the configuration
0.579.901 DBC	identification code: B/M/V/L/X/K safety time: 5 s ambient temperature range: 0...+60 °C	
BIC 0.580.135/PSU-05; 0.579.903 DBC	identification code: B/M/V/L/X/N safety time: 5 s ambient temperature range: 0...+60 °C	
0.579.902 DBC	identification code: B/M/L/L/X/K safety time: 10 s ambient temperature range: -20...+70 °C	
0.579.904 DBC	identification code: B/M/L/L/X/K safety time: 4 s ambient temperature range: -20...+70 °C	